

## Pytania i odpowiedzi - 2

### Informacje o postępowaniu

Nazwa: Zakup i dostawa elektrycznej rozdzielnicy niskiego napięcia.

Numer zapytania: WS1942408048

### Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź Zamawiającego	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Czy aby zapewnić w pełni bezpiecznie działający układ wyłączenia awaryjnego należy zastosować przełącznik faz (np. PF-431).	Zamawiający informuje, iż należy zastosować PF-431.	TAK
2.	Czy są wskazania co do typu obudowy rozdzielnicy?	Zamawiający informuje, iż do postępowania w systemie zakupowym w pkt. 1.3 „Dokumentacja poufna” dodano plik pn. „Obudowa” zawierający informacje dot. wymagań obudowy rozdzielnicy.  Dokumentacja będzie możliwa do pobrania po uprzednim załączeniu do systemu i zaakceptowaniu przez Kupca Oświadczenia o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ). Dopuszcza się przesłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej na adres e-mail kupca: <a href="mailto:anna.snopek@pebeka.com.pl">anna.snopek@pebeka.com.pl</a> .	NIE
3.	Czy rozdzielnica ma być jako stojąca czy wisząca?	Zamawiający informuje, iż oferowana rozdzielnica ma być stojąca.	TAK
4.	Czy są jakieś ograniczenia odnośnie gabarytów rozdzielnicy?	Zamawiający informuje, iż do postępowania w systemie zakupowym w pkt. 1.3 „Dokumentacja poufna” dodano plik pn. „Obudowa” zawierający informacje dot. wymagań obudowy rozdzielnicy.  Dokumentacja będzie możliwa do pobrania po uprzednim załączeniu do systemu i zaakceptowaniu przez Kupca Oświadczenia o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ). Dopuszcza się przesłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej na adres e-mail kupca: <a href="mailto:anna.snopek@pebeka.com.pl">anna.snopek@pebeka.com.pl</a> .	NIE