

Pytania i odpowiedzi - IV

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie i dostawa konstrukcji zbrojenia rząpia Szybu GG-1

Numer zapytania: WS2313953339

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy zamawiający przy realizacji zadania wymaga od wykonawcy posiadania kwalifikowanych technologii spawania dla stali 1.4462 DUPLEX wg normy PN-EN 15614-1 ?	Zamawiający potwierdza, iż wymaga posiadania kwalifikowanych technologii spawania zgodnie z WTWiO pkt 2.2.4. Połączenia spawane.