

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu WS2340538386

Nazwa: HZ14-Kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż tymczasowego ekranu akustycznego.

Numer zapytania: II

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania pali wierconych?	Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie pali wierconych.	TAK
2.	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podziału konstrukcji na słup + pal? Możliwość zastosowania krótszego pala wbijanego i dokręcenia słupa górnego do wbitego pala. Rozwiązanie byłoby poparte obliczeniami.	Zamawiający nie wyraża zgody na podział konstrukcji na słup + pal.	TAK
3.	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu słupów do płyt żelbetowych posadowionych na gruncie (brak konieczności wykonywania fundamentu na stałe związanego z gruntem)? Rozwiązanie to nie powoduje powstawania drgań jak w przypadku wbijania słupów. Rozwiązanie poparte obliczeniami. Brak ryzyka uszkodzenia istniejących sąsiednich budynków i studzienek kanalizacyjnych.	Zamawiający nie wyraża zgody na montaż słupów do płyt żelbetowych.	TAK
4.	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozstawu słupów?	Zamawiający dopuszcza zmianę rozstawu słupów pod warunkiem wykonania opracowania zawierającego obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla słupów w nowym rozstawie. Rozwiązanie to musi być podpisane	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
		przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Należy uwzględnić projektowane zagospodarowanie terenu, rys. nr B/21/0061-V-1340-W-A1-R-0001-W03.	
5.	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju paneli akustycznych na aluminiowe przy zachowaniu wymaganych parametrów akustycznych?	Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju paneli akustycznych na aluminiowe przy zachowaniu wymaganych parametrów akustycznych.	TAK
6.	Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z posadowienia podwalin na podlewce betonowej na rzecz posadowienia na głowicach pali w przypadku wykonania pali wierconych lub na słupach stalowych w przypadku zastosowania pali wbijanych?	Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z podlewki betonowej.	TAK
7.	Czy Zamawiający zapewnia utwardzony dojazd do ekranu?	Zamawiający przygotowuje utwardzony dojazd.	NIE
8.	Czy linia napowietrzna będzie przekładana przed wykonaniem robót fundamentowych z zakresu wykonania ekranów?	Zamawiający informuje, iż linia napowietrzna zostanie przełożona przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem tymczasowego ekranu akustycznego.	NIE
9.	Kto jest właścicielem studzienek kanalizacyjnych w pobliżu trasy ekranu?	Zamawiający informuje, że właścicielem studzienek kanalizacyjnych jest KGHM Polska Miedź S.A.	NIE
10.	Po czyjej stronie będzie ewentualne usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną?	Zamawiający informuje, iż ewentualne usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną będzie po stronie Zamawiającego.	NIE
11.	Czy Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z malowania częściowego słupów, a ewentualnego zwiększenia warstwy ocynku zgodnie z normami?	Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z malowania częściowego słupów i ewentualne zwiększenie warstwy ocynku zgodnie z normami.	TAK
12.	Czy Zamawiający dysponuje analizą akustyczną? Na jakiej podstawie dobrano parametry akustyczne i rodzaj wypełnienia? Prośba o udostępnienie dokumentacji.	Zamawiający informuje, iż analiza akustyczna została opracowana na potrzeby Karty Informacyjnej. Minimalna wysokość ekranu akustycznego to 5m. Należy zastosować panele o parametrze nie gorszym niż $R_w \geq 33$ dB.	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	<p>Zamawiający informuje, iż z uwagi na powyższe odpowiedzi nastąpiła aktualizacja SIWZ o wprowadzenie wariantów, zgodnie z poniższym:</p> <p>Wariant I - kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż tymczasowego ekranu akustycznego, zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną w postępowaniu;</p> <p>Wariant II - kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż tymczasowego ekranu akustycznego o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej udostępnionej w postępowaniu oraz zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego dot. zmiany rozstawu słupów, zmiany rodzaju paneli akustycznych na aluminiowe przy zachowaniu wymaganych parametrów akustycznych oraz zrezygnowania z malowania częściowego słupów i ewentualnego zwiększenia warstwy ocynku zgodnie z normami.</p> <p>Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze danego wariantu po przeprowadzeniu negocjacji i/lub aukcji, a także zatwierdzeniu wybranego wariantu przez Projektanta i Inwestora.</p> <p>Po dokonaniu wyboru wariantu przez Zamawiającego pozostały wariant zostanie unieważniony.</p> <p>Zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Załącznik do niniejszych Pytań i Odpowiedzi. Aktualizacja zapisów Umowy nr 2025/01/00979 nastąpi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.</p> <p>Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.02.2025 r. do godz. 12:00.</p>		<p>TAK</p>