

## Pytania i odpowiedzi

### Informacje o postępowaniu WS2340538386

Nazwa: HZ14-Kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż tymczasowego ekranu akustycznego.

Numer zapytania: I

### Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Informacja od Zamawiającego	Dotyczy zmian w Umowie
1.	<p><b>W celu doszczegółowienia w dokumencie przetargowym (Umowa nr 2025/01/00979-Projekt Umowy) zakresu rzeczowego określonego w Załączniku nr 1 do Umowy nr 2025/01/00979 (Projekt Umowy), tj.:</b> „W zakres rzeczowy wchodzi m.in.:</p> <p>i) monitoring na czas realizacji zadania istniejących w pobliżu obiektów mieszkalnych ze względu na powstające podczas wykonywania robót drgania mogące wpływać niekorzystnie na te obiekty.”</p> <p><b>Zamawiający informuje, iż przez pojęcie „monitoring” rozumie się, że:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Podwykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnych obliczeń (symulacji) zasięgu drgań gruntu podczas wykonywania robót wbijania kształtowników stalowych w grunt ze wstępnym określeniem ich wartości w rejonie zabudowań wsi Kwielice. Należy wskazać możliwe punkty przekroczenia wartości dopuszczalnych amplitudy i częstotliwości drgań w rejonie budowli i przewidzieć aparaturę do ich monitoringu.</li><li>2. Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót nie powodujących przekroczenia wartości dopuszczalnych wibracji w rejonie budynków mieszkalnych i gospodarskich.</li><li>3. Podwykonawca zobowiązany jest do pomiaru i dokumentowania wartości drgań w rejonie budynków mieszkalnych i gospodarskich.</li></ol> <p>Ponadto Podwykonawca odpowiada za szkody spowodowane wibracjami spowodowanymi wykonywaniem przez niego robót.</p> <p><b>Aktualizacja zapisów Załącznika nr 1 do Umowy nr 2025/01/00979 nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego, przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.</b></p>	TAK