

Pytania i odpowiedzi-II

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie robót w branży elektrycznej i AKPiA w ramach zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na rurociągu L1 od ZWR Lubin do komory LG”.

Numer postępowania: WS2745252039

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Projekt wykonawczy przewiduje ułożenie rezerwowego kabla telekomunikacyjnego KSW-SP2 typu XzTKMXpw 5x2x1,0mm ² pomiędzy Szafą SP-2 a Sterówką CPO Lubin. Najgrubszy przekrój żył dla tego typu kabla telekomunikacyjnego to 0,8mm ² . Prosimy o informację jaki kabel ma zostać zastosowany.	Zamawiający wymaga zastosowania kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 5x2x1,0 zgodnie z PW.
2.	Kto dostarcza zasuwy oraz kable grzewcze i termostaty dla ogrzewania zasuw? Brak w zestawieniu materiałowym TOM 3_ INSTALACJE ELEKTR. I AKPIA.	Zamawiający informuje, iż zasuwy dostarcza PeBeKa. S.A. Kable grzewcze i termostaty należy dostarczyć zgodnie z opisem z pkt. 3.5 dokumentacji TOM 3_ INSTALACJE ELEKTR. I AKPIA. 3.5. OGRZEWANIE ZASUW Dla projektowanych zasuw zaprojektowano ogrzewanie za pomocą taśm grzewczych w systemie Thermalint Tracing o mocy 16W/m – po 1800W na obwód. Każda z zasuw posiadać będzie obwód ogrzewania. Zasuwy wykonane ze staliwa zostaną owinięte samoprzylepną folią aluminiową a następnie kablem grzewczym. Rurociągi izolować otuliną poliuretanową o grubości 50mm a następnie blachą ocynkowaną o grubości 0,55mm. Zestawienie obwodów ogrzewania: – obwód nr 1 (Z111) – długość kabla grzewczego – 112mb (1800W). – obwód nr 2 (Z222) – długość kabla grzewczego – 112mb (1800W). – obwód nr 3 (Z333) – długość kabla grzewczego – 112mb (1800W). – obwód nr 4 (Z21) – długość kabla grzewczego – 112mb (1800W). – obwód nr 5 (Z23) – długość kabla grzewczego – 112mb (1800W). Każdy obwód ogrzewania składał się będzie z: – termostatu, – kabla grzewczego, 5 – puszki przyłączeniowej. Jako puszki

Nr	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego
		przyłączeniowe zastosować należy puszkę szczelną (stopień ochrony obudowy IP66) koloru czarnego, odporne na promieniowanie UV, skręcane z dławicami. Zasilanie puszek przyłączeniowych kablem typu YKYżo 3x6mm² z rozdzielnic 13.6.