

Pytania i odpowiedzi - III

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie kompleksowej budowy rurociągu ø250 od umownego punktu wpięcia do rury ø160 do węzła WP w ramach inwestycji pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe Szybu GG-1”

Numer postępowania: WS2877782897

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego	Dotyczy zmiany w Umowie (TAK/NIE)
1.	Czy dopuszczają Państwa zmianę lokalizacji komór na etapie realizacji zadania?	W związku z zadaniem pytaniem, należy wskazać już na tym etapie zmianę lokalizacji komór z zaznaczeniem ich na rysunkach wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia oraz przesłanie ich do Zamawiającego. Zgodnie z projektem wykonawczym oraz załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy pkt. 34 „Wszelkie odstępstwa w wykonawstwie robót w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być wcześniej uzgodnione w formie Zapytań Technicznych zgodnie z Księgą Nadzoru Podwykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. Koszty poniesione w związku ze zmianami projektowymi poniesie Podwykonawca.” Zamawiający wystąpi z zapytaniem technicznym do Inwestora i Projektanta o uzyskanie opinii dotyczącej zaproponowanych zmian i ewentualnej zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.	NIE
2.	Czym podyktowane jest zagłębienie rurociągu skoro początek i koniec trasy wypadają na znacznie niższej głębokości? Czy dopuszczają Państwo zmianę zagłębienia rurociągu na etapie realizacji?	W związku z zadaniem pytaniem, należy wskazać już na tym etapie zmianę zagłębienia rurociągu z zaznaczeniem na profilach wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia oraz przesłanie ich do Zamawiającego. Zgodnie z projektem wykonawczym oraz załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy pkt.34 „Wszelkie odstępstwa w wykonawstwie robót w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być wcześniej uzgodnione w formie Zapytań Technicznych zgodnie z Księgą Nadzoru Podwykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do	NIE

Nr	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego	Dotyczy zmiany w Umowie (TAK/NIE)
		Umowy. Koszty poniesione w związku ze zmianami projektowymi poniesie Podwykonawca.” oraz pkt.2 „Całość rurociągu należy wykonać w technologii bezwykopowej, metodą przewiertu sterowanego HDD wg obowiązujących przepisów i wiedzy technicznej, zachowując założony profil podłużny z dokumentacji projektowej. Jedynie odcinek od miejsca posadowienia studni ODP4 do wpięcia w rurę PEHD400 (W34) przewiduje się wykonać w wykopie otwartym. Dopuszcza się wykonanie rurociągu na innych głębokościach, pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta, Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w Księdze Nadzoru Podwykonawcy (zapytania techniczne) oraz przy zachowaniu zagłębienia dla obliczeń statycznych, odległości od istniejącej infrastruktury i bez naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu.” Zamawiający wystąpi z zapytaniem technicznym do Inwestora i Projektanta o uzyskanie opinii dotyczącej zaproponowanych zmian i ewentualnej zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.	
3.	Czy na etapie realizacji udostępnią Państwo dane kontaktowe do właścicieli działek przylegających do trasy rurociągu? Pomimo, że przebieg rurociągu mieści się w pasie drogowym, konieczne dla realizacji zadania będzie wejście na tereny przyległe.	Nie, Zamawiający nie posiada danych kontaktowych właścicieli działek przylegających do trasy rurociągu.	NIE
4.	W punktach ODP3 i ODP4 zaprojektowano rurę DN90 SDR9 PN20 gdzie wszystkie inne kształtki jak i armatura jest SDR11/PN16. Czy dopuszczają Państwo zmianę rury DN90 SDR9 na DN90 SDR11?	Brak zgody.	NIE
5.	W projekcie wykonawczym nie ma informacji dotyczącej próby ciśnieniowej. Proszę o wskazanie według jakiej normy trzeba będzie przeprowadzić próbę ciśnieniową? Czy próba ciśnieniowa ma obejmować tylko odcinek objęty postępowaniem czy cały rurociąg uwzględniający 1 etap?	Informacja o próbie i jej zakresie znajduje się w projekcie wykonawczym nr B/21/0061-V-- 1610-W-S2 w punkcie 2.11 na stronie 19.	NIE
6.	Czy wyrażą Państwo zgodę na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w realizacji do 0,1% za dzień zwłoki (§ 7 p.1. pp.1.2 lit. c projektu um.)	Zamawiający zmienia karę określoną w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. c) w następujący sposób:	TAK

Nr	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego	Dotyczy zmiany w Umowie (TAK/NIE)
		c) za nieterminowe wykonanie któregośkolwiek z zakresów Przedmiotu Umowy, szczegółowo określonych Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, lub nieterminowej realizacji całości przedmiotu umowy lub brak któregośkolwiek z wymaganych dokumentów, w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 lub w § 2 Umowy	
7.	Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 23.01.2026 r.	Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.01.2026 r. do godz. 12.00	NIE