

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu nr WS2843722202

Nazwa: RFP HZ14-KRWP - zakup i dostawa 3200 sztuk nowych płyt drogowych o wymiarach 3000x1500x150mm

Numer zapytania: 2

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
2.	<i>W związku z pozyskaniem informacji z formularza „pytania i odpowiedzi” w dniu 27.11.2025 w sprawie postępowania nr WS2843722202, a dotyczy wpisanej informacji w odpowiedzi na pytanie 1 o stali w klasie St 500-b informujemy, iż jest to stal trudno dostępna, co przełoży się na wzrost ceny płyty oraz możliwości zachowania terminowości dostaw, dodatkowo parametry stali są bardzo podobne i tak dla prętów żebrowanych :</i> B500A ($f_{yk} = 500\text{MPa}$, $f_{tk} = 550\text{ MPa}$) - pręty zimnowalcowane ϕ 4-16 mm, B500B ($f_{yk} = 500\text{MPa}$, $f_{tk} = 550\text{ MPa}$) - pręty ϕ 6-32 mm, walcówka ϕ 6-16 mm <i>Stal B500A posiada także wszystkie niezbędne certyfikaty.</i> <u>PYTANIE:</u> W związku z powyższym nawiązując do szczegółowego zakresu rzeczowo-finansowego – załącznik nr 1 do umowy nr 2025/11/00408 wnosimy o umożliwienie zastosowania w wycenie także stali w klasie B500A jako równoważnej do stali w klasie St 500-b.	Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stali B500A.	TAK