

Pytania i odpowiedzi nr 2

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie kompleksowej budowy zbiorników buforowych wód deszczowo-przemysłowych wraz z pompownią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS2864926506

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi nr 2

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 16 stycznia 2026 roku. Wniosek Wykonawcy podyktowany jest należyтым przygotowaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu. Swoją prośbę motywujemy nadchodzącymi świętami i Nowym Rokiem. W tym roku okres świąteczny wypada w tak newralgicznych dniach, że firmy podwykonawcze, dostawcy czy też Towarzystwa Ubezpieczeniowe w okresie od 22.12.2025 r. do dnia 06.01.2026 r. przebywają na urloпах. Co znacząco utrudnia przygotowanie oferty. Zakres zadania w przedmiotowym postępowaniu jest bardzo złożony i wymaga czasu na analizę i rzetelną wycenę. Jako profesjonalna firma, która jest zainteresowana złożeniem Państwu oferty wnioskujemy o przedłużenie terminu.	Zamawiający informuje, iż termin składania Ofert został wydłużony do dnia 23.01.2026 r. godz. 12:00	NIE
2.	Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.01.2026r. Obecny termin wyznaczony na dzień 09.01.2026r przypada bezpośrednio na okres świąteczno-noworoczny. W związku z tym napotykamy na niezależne od Wykonawcy utrudnienia w procesie przygotowania kompleksowej i rzetelnej oferty. Większość przedsiębiorstw w branży budowlanej oraz specjalistów od technologii, w tym okresie ogranicza swoją działalność, wprowadza przerwy urlopowe lub pracuje w zmniejszonym składzie osobowym. Utrudnia to lub uniemożliwia uzyskanie w wymaganym terminie wiążących i konkurencyjnych wycen materiałów oraz usług. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert na 23.01.2026r.		
3.	Czy jest możliwość wydłużenia terminu złożenia ofert?		

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
4.	Czy wyrażają Państwo zgodę na wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowej?	Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowej zgodnej ze wzorem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek stanowiącym załącznik nr 15B do Projektu Umowy nr 2025/11/00160	NIE
5.	W celu wyceny przepływomierzy dn150 i dn125 potrzebujemy pełne kody zamówieniowe tych urządzeń. Promag W10 5WBB1F -.....	Zamawiający podaje Poniżej kody do zamówień: Przepływomierz DN125 – kod 5WBB1Z-CRM0/0 Przepływomierz DN150 - kod 5WBB1F-12H60/0	NIE
6.	Proszę o określenie rodzaju cewki oraz napięcia sterowania dla poprawnej wyceny elektrozaworów. np. 8574300.xxxxx.xxxx	Parametry dotyczące elektrozaworów bezpośredniego działania Ez1 do Ez4 są ujęte w projekcie branży elektrycznej nr B/21/0061-V-1110-E1 oraz w projekcie automatyki nr B/21/0061-V-1110-W-E6.	NIE
7.	Z dokumentacji wynika ,że na rurociągu dz160 SDR11 PN16 należy wykonać próbę na ciśnienie 21bar. Czy to nie jest błędna wartość ciśnienia próby?	Wartość próby została określona przez Projektanta w opracowaniu i na taką wartość należy ją wykonać.	NIE
8.	Z dokumentacji wynika ,że podsypkę pod zbiornikami należy wykonać z piasku, a zasypki z piasku stabilizowanego cementem do poziomu terenu. Ponadto nasyp nad zbiornikami o wysokości ok 0,9m zasypać piaskiem. Proszę o informację czy obsypki zbiorników należy wykonać z piasku czy piasku stabilizowanego cementem? Jeśli z piasku to do jakiej wysokości obsypać piaskiem nad górną krawędź zbiorników?	Podsypki oraz zasypki zostały opisane w projektach wykonawczych i zgodnie z nimi należy je wykonać.	NIE
9.	Załącznik nr 1 do projektu umowy określa konieczność wyceny robót ziemnych wg dokumentacji B/21/0061-V-1350-W-D.1 ,która obejmuje znacznie większy zakres prac niż w obrębie zbiorników i pompowni. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac z danego projektu oraz udostępnienie przedmiaru na ten zakres. Jeśli do wykonania są drogi wjazdu lub rozbiórki to	Przedmiotowe postępowanie dotyczy realizacji prac w obrębie zbiorników oraz pompowni. Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do Projektu Umowy.	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	proszę określić co ma podlegać wycenie wg w/w dokumentacji.	Zakres nie obejmuje wykonania dróg, wjazdów, czy rozbiórek objętych projektem B/21/0061-V-1350-W-D.1	
10.	Do postępowania załączono dokumentację nr B/21/0061-V-200-W-A1 ,która obejmuje znacznie większy zakres prac niż w obrębie zbiorników i pompowni. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac z danego projektu oraz udostępnienie przedmiaru na ten zakres. proszę określić co ma podlegać wycenie wg w/w dokumentacji.	Przedmiotowe postępowanie dotyczy realizacji prac w obrębie zbiorników oraz pompowni. Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do Projektu Umowy.	NIE
11.	Do postępowania załączono dokumentację nr B/21/0061-V-0200-BZ-W1-W02, B/21/0061-V-200-BA-W1-W03 ,która obejmuje znacznie większy zakres prac niż w obrębie zbiorników i pompowni. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac z danego projektu oraz udostępnienie przedmiaru na ten zakres. proszę określić co ma podlegać wycenie wg w/w dokumentacji.	Przywołane projekty, to projekty architektoniczno-budowlane oraz zagospodarowanie terenu, na podstawie, których została wydana decyzja pozwolenie na budowę. Z ww. dokumentacjami również należy się zapoznać. Przedmiotowe postępowanie dotyczy realizacji prac w obrębie zbiorników oraz pompowni. Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do Projektu Umowy.	NIE
12.	B/21/0061-V-1110-BZ-W02 -co wyceniać wg tej dokumentacji? Czy demontaż rurociągu wody fi 90 w pobliżu zbiorników buforowych podlega zakresowi wyceny?	Przywołane projekty, to projekty architektoniczno-budowlane oraz zagospodarowanie terenu, na podstawie, których została wydana decyzja pozwolenie na budowę. Z ww. dokumentacjami również należy się zapoznać. Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do Projektu Umowy, nie ma w nim demontażu rurociągu Ø90.	NIE