

Pytania i odpowiedzi nr 3

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie kompleksowej budowy zbiorników buforowych wód deszczowo-przemysłowych wraz z pompownią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS2864926506

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi nr 2

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	W dokumentacji branży technologicznej zamieszczono zał. Nr. 08_ Trójnog PEWAG dla pomp-W04. Wg. producenta wskazany produkt jest przeznaczony do obsługi pomp o wadze do 500 kg. Natomiast zgodnie z kartą katalogową wytwórcy pomp KSB waga zestawu pompowego MCPK080-050-315 EC E MA 05502A wynosi 742 kg. Firma PEWAG proponuje Bramownice do podnoszenia pomp o udźwigu do 1000 kg. Prosimy o odniesienie się do wymienionej propozycji i podanie ilości takich urządzeń (mamy 4 zestawy pompowe)	Wskazany trójnog firmy PEWAG nie będzie wykorzystywany do demontażu pomp zabudowanych w budynku pompowni. Zamawiający informuje, iż do oferty należy przyjąć trójnog wskazany w projekcie.	NIE
2.	W przedmiarze(pdf) nr.B-21-0061-V-1110-W-S1-2-O-01-W04-KŚ_v6, podano katalogi KNR AT- 61 w branży wentylacyjnej. W/w katalogi pomimo posiadanej przez nas NORMY PRO 4-76 nie odnajdują się w bazie. Prosimy o wskazanie alternatywy dla wymienionych katalogów.	Zamawiający nie będzie wskazywał zamiennych katalogów, należy wycenić pozycję zgodnie ze wskazanymi katalogami.. Zamawiający informuje, iż należy zaktualizować posiadany program do kosztorysowania.	NIE
3.	Czy Zamawiający dopuszcza, żeby osoba pełniąca funkcję Kierownika robót elektrycznych i posiadająca uprawnienia SEP E2, D2 spełni warunek udziału? Czyli jedna osoba spełnia wymóg kierownika oraz dodatkowej osoby dozoru (łączenie funkcji).	Zgodnie z zapisami SIWZ Kierownik robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych oraz uprawnienia SEP E1,D1. Może być to jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia.	NIE
4.	Czy Zamawiający dopuszcza, żeby osoba pełniąca funkcję Kierownika robót sanitarnych i posiadająca uprawnienia SEP E1,	Zgodnie z zapisami SIWZ Kierownik robót sanitarnych powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	D1 spełni warunek udziału? Czyli jedna osoba spełnia wymóg kierownika oraz dodatkowej osoby dozoru (łączenie funkcji).	wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uprawnienia SEP E2,D2. Musi być to jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia.	
5.	Czy Zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca składający ofertę polegał na potencjale podmiotu trzeciego (Podwykonawcy nie Konsorcjanta) w zakresie warunków udziału w postępowaniu rozdz. III pkt 2 lit g?	Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie referencji przez Podwykonawcę, zastrzegając jednocześnie, iż dany Podwykonawca musi zostać wskazany w formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ rozdz. IV pkt. 23).	NIE