

Pytania i odpowiedzi nr 7

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie kompleksowej budowy zbiorników buforowych wód deszczowo-przemysłowych wraz z pompownią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS2864926506

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi nr 7

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Nawiązując do odpowiedzi nr 6 z pytania i odpowiedzi nr 2 prosimy o akceptację kodu zamówieniowego elektrozaworów Ez1 do Ez4. Zgodnie z przekazaną informacją od dostawcy seria 85700 została zastąpiona serią 86700. Dostawca oferuje zawór 8670300.8304.23049DN125. Seria tych zaworów nie jest w pełni ze stali nierdzewnej (korpus z mosiądzu) - tylko części wewnętrzne są nierdzewne. Prosimy o potwierdzenie. W załączenia karta elektrozaworów serii 86700	W załączniku nr 4 do projektu B/21/0061-V-1110-W-S1/2 wskazano elektrozawory Ez1, Ez2, Ez3, Ez4 typu 85740, a nie jak opisano w pytaniu 85700. Elektrozawór typ 85740 wykonany jest ze stali nierdzewnej, natomiast seria 85700 i 86700 posiada korpusy mosiężne. Prosimy o ponowne skierowanie zapytania do Dostawcy z poprawnym wskazaniem serii elektrozaworów 85740.	NIE
2.	Prosimy o określenie rodzaju cewki oraz napięcia sterowania dla elektrozaworów bezpośredniego działania Ez1 do Ez4 prod. IMI Buschjost. (załącznik nr 4 poz. 18) W załączeniu karta katalogowa (8574300.xxxxx.xxxx)	Zgodnie z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią zawartą w pliku Pytania i odpowiedzi nr 2 (odpowiedź nr 6) parametry dotyczące elektrozaworów bezpośredniego działania Ez1 do Ez4 są ujęte w projekcie branży elektrycznej nr B/21/0061-V-1110-E1 oraz w projekcie automatyki nr B/21/0061-V-1110-W-E6.	NIE