

## Pytania i odpowiedzi

### Informacje o postępowaniu

**Nazwa:** Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego przenośnika L-270 w branży automatyka i sterowanie wraz z dostawą urządzeń (w tym kable i przewody) oraz uruchomieniem przenośnika wraz ze wszystkimi instalacjami w ramach Zadania Inwestycyjnego pn. „Zabudowa przenośnika taśmowego nr L-270 w Up.F-204 (1280mb) wraz z zabudową infrastruktury elektroenergetycznej, wentylacyjnej i systemu klimatyzacji”

**Numer zapytania:** WS2855098611

### Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

---

| Nr | Pytanie                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpowiedź | Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Na rysunku rozmieszczenia AOT w tabeli nr 1 są wymienione czujniki temperatury: poz. 3, 6, 7, 8. Wg naszych informacji te czujniki są dostarczane przez KGHM Zanam z przenośnikiem taśmowym. Czy te czujniki powinny być uwzględnione przez nas w dostawie? | Tak       |                                   |