

Pytania i odpowiedzi - 3

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Kompleksowe wykonanie przyłącza ciepłowniczego na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa archiwum zakładowego przy szybie SW-1”

Numer zapytania: WS2729873996

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o grubszej ściance np. 3,2?	Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o grubszej ściance (np. 33,7 x 3,2mm). Typowy wymiar rur przewodowych dla rur preizolowanych DN25 wynosi 33,7x2,9mm	NIE
2.	Czy zamiast złącz zgrzewanych elektrycznie typ DT 125/600 Zamawiający dopuszcza montaż złącz termokurczliwych?	Zamawiający dopuszcza zamianę złączy typu DT złączami termokurczliwymi np. typu NTX+M	NIE
3.	Czy Zamawiający dopuszcza 30 dniowy termin płatności np. ze względu na brak statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art 4 pkt 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?	Zamawiający dopuści 30 dniowy termin płatności ze względu na brak statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art 4 pkt 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.	NIE
4.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek wykonania następujących prac: – rozbiórki, – utylizacji materiałów, – oraz odtworzenia nawierzchni betonowej.	Wykonanie prac: - rozbiórki oraz przecięcie betonu – po stronie Wykonawcy; - utylizacja materiałów – po stronie Wykonawcy; - odtworzenie nawierzchni betonowej (chodnik) – po stronie Zamawiającego.	NIE