

Pytania i odpowiedzi – III

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie rozbudowy głównej stacji transformatorowej (110/10 kV GST–KSG) przy szybie GG-1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS3057958501

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	<p>W szczegółowym zakresie rzeczowym do postępowania dotyczącym etapu IIB Zamawiający w pt. I. 7. wskazuje na konieczność wymiany telemechaniki stacji. Czy poprzez "konieczność wymiany telemechaniki" Zamawiający rozumie konieczność wymiany całej szafy z koncentratorem włącznie, zakup nowych (aktualnych licencji WindEX) itd. czy rozbudowę koncentratora i oprogramowania umożliwiającą podłączenie do systemu nowych pól 10kV i punktów zerowych transformatorów? Prosimy o doprecyzowanie zakresu tych prac."</p>	<p>Zakres koniecznych do wykonania prac w układzie telemechaniki:</p> <ul style="list-style-type: none">- wymiana koncentratora na stosowany u nas typ ABB RTU560,- konfiguracja nowego koncentratora dla skomunikowania z istniejącymi i nowymi (np. regulatory napięcia transformatorów) urządzeniami oraz istniejącym oprogramowaniem do wizualizacji WindEx (nie trzeba go wymieniać),- należy przewidzieć pozyskanie wszystkich danych z istniejących urządzeń (zabezpieczeń) – stan we/wy, pomiary, wewnętrzne alarmy, sterowania,- należy przewidzieć udostępnienie wybranych danych (do uzgodnienia na etapie projektowania) danych z koncentratora do WindEx,- edycja map WindEx na komputerze w nastawni stacji GST-KSG i u Dyspozytora Ruchu ds. Energetycznych w rejonie Rudna Główna dla zwizualizowania nowych funkcjonalności (nowe pola 10kV, punkty zerowe transformatorów 110/10kV, nowe przekładniki napięciowe w polu liniowym),- wykonanie i uzgodnienie projektu zmian w telemechanice zawierającego: opis zmian, tabele z danymi i ich adresami, schematy podłączenia nowego koncentratora i komunikacji, widoki nowych i zmienianych map WindEx.	

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
		Nie ma konieczności wymiany całej szafy.	
2.	W związku z koniecznością dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego w programie Norma proszę o udostępnienie edytowalnej wersji przedmiaru w formacie ath.	Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru w formacie ath.	