

Pytania i odpowiedzi – IV

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie rozbudowy głównej stacji transformatorowej (110/10 kV GST–KSG) przy szybie GG-1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS3057958501

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	W związku z przepisami dotyczącymi wycofania gazów cieplarnianych (w tym SF6) oraz w związku z faktem, że w istniejącej rozdzielnicy zabudowane są wyłączniki HD4 produkcji ABB których medium izolacyjnym jest faz gaz SF6 prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozbudowy Zamawiający dopuszcza dobudowę pól tego samego typu co istniejący z wyłącznikami tego samego producenta co istniejące z parametrami charakterystycznymi dla wyłączników VD4 w tym izolacją próżniową.	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie w dobudowywanych polach 10kV, zamiennie dla wyłączników typu HD4, jedynie wyłączników typu VD4 produkcji ABB.	NIE
2.	Czy wymóg określony w pkt. IIIk SIWZ tj. dołączenie do kosztorysu ofert na kluczowe materiały Zamawiający uzna za spełniony jeśli Oferent przedstawi część techniczną ofert bez warunków handlowych stanowiących tajemnicę handlową której nie można ujawnić bez zgody dostawcy.	Zamawiający informuje, iż w warunkach handlowych nie jest wymagane podanie cen.	NIE
3.	Wnosimy o odstępnie od wymogu wpisania w tabeli pkt. 24 Formularza ofertowego (zał. 4 do SIWZ) nazwy firmy dalszego podwykonawcy w przypadku w którym Oferent dysponuje ofertami kilku potencjalnych dalszych podwykonawców i decyzję o wyborze będzie podejmował na etapie realizacji zadania.	Zamawiający nie wyraża zgody na odstępnie od wskazanego wymogu.	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
4.	Prosimy o wskazanie które z wymagań określonych w przedstawionych Warunkach Przyłączenia (079153/2024/O02R02 i 028295/2025/O02R02) zostały już zrealizowane przez Inwestora (lub są do realizacji w ramach innych postępowań i działań) a które należy zrealizować/uwzględnić w ramach realizacji przedmiotowego postępowania.	Zamawiający informuje, iż zadanie należy zrealizować zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Załączniku nr 1 do Umowy nr 2026/02/01432 (Projekt Umowy).	NIE