

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu nr WS3057958501

Nazwa: HZ16-ODGG-1 Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej GST

Numer zapytania: XVIII

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	W związku z odpowiedzią XIV.19 i uszczegółowieniem z pkt 7 załącznika nr 1 z dnia 02.06.2026, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający/Inwestor dopuści wyłączenie systemu telemechaniki na czas wymiany koncentratorów i ponownego włączenia wszystkich pól czyli szacunkowo ok. 5 dni roboczych, co będzie niezbędne w przypadku realizacji bez wymiany szaf (obudów) telemechaniki.	Zamawiający dopuszcza wyłączenie systemu telemechaniki stacji GST-KSG na okres 5 dni roboczych podczas modernizacji.	NIE
2.	W związku z odpowiedzią XIV.16 i uszczegółowieniem z pkt 27 załącznika nr 1, w której Zamawiający wskazał konieczność wymiany na nowe zabezpieczeń w polach odpływowych a nie określił takiej konieczności dla pól pomiarowych, które będzie źródłem sygnałów pobudzających, prosimy o ponowną analizę tego zagadnienia gdyż z informacji uzyskanych od producenta zabezpieczeń, tj. SE wynika, że zabudowana w polach pomiarowych wersja Micom P139 ma możliwość ustawienia tylko 4 stopni SCO co	Zamawiający potwierdza konieczność wymiany zabezpieczeń MICOM P139 także w polach pomiarowych rozdzielni 10kV GST-KSG	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	nie spełnia oczekiwań Zamawiającego a co wskazuje na konieczność wymiany zabezpieczenia także w tych polach.		
3.	<p>Zamawiający dnia 3 czerwca 2026 opublikował odpowiedzi i doprecyzowania wymagań (załącznik nr 1) znacząco zmieniających/rozszerzających dotychczasowe wymagania. Uwzględnienie ich w ofercie wymaga uzyskania uzupełniających ofert od dostawców (m.in. zabezpieczeń i urządzeń do telemechaniki) oraz znaczącego rozszerzenia (i uwzględnienia w kosztorysie) wyceny prac modernizacyjnych i uruchomieniowych rozdzielnic i telemechaniki. Dodatkowo ze względu na okres dni wolnych od pracy uzyskanie aktualizacji zewnętrznych ofert (wg deklaracji dostawców) będzie możliwe nie wcześniej niż w połowie 25 tyg.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert na 19 czerwca 2026.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.06.2026r.</p> <p>Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został już przedłużony do dnia 17.06.2026r. do godz. 12:00.</p>	NIE