Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu nr WS3380676945

Nazwa: HZ14-KRWP Wykonanie usług serwisowych urządzeń produkcji CATERPILLAR tj. silników spalinowych oraz agregatów prądotwórczych zwanych dalej urządzeniami

Numer zapytania: 1

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	**Odpowiedź**	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	§ 1, punkt 5e) – Czy Zamawiający dopuszcza użycie także części oryginalnie regenerowanych z programu CAT REMAN?	**Zamawiający dopuszcza możliwość użycia części regenerowanych CAT REMAN pod warunkiem, że okres gwarancji na te części będzie taki sam jak na części fabrycznie nowe.**	TAK
2.	§ 1, punkt 5u) - Czy Zamawiający dopuszcza przesyłanie co roku polisy ubezpieczeniowej, czy musi to być polisa ważna do 28.02.2030 r.?	**Zamawiający informuje, iż zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ: jeżeli termin załączonej polisy jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści wskazanej w pkt. III ppkt.2 lit. f).**	TAK
3.	§ 8, punkt 5 – proszę o przepisanie punku „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust… niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo dokonać niezbędnych napraw lub wymiany części zamiennych w całości lub części na odpowiedzialność i koszt Wykonawcy, bez uszczerbku dla praw Zamawiającego z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca zostanie wcześniej o tym powiadomiony przez Zamawiającego	**Zamawiający informuje, że postanowienie odpowiadające treści wskazanej w pytaniu zostało już zawarte w § 8 ust. 3 projektu Umowy. Zgodnie z tym postanowieniem, jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie określonym w § 8 ust. 4 lit. b, Zamawiający może dokonać niezbędnych napraw lub wymiany części na odpowiedzialność i koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający nie**	TAK

Nr	Pytanie	**Odpowiedź**	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	na piśmie	**przewiduje wprowadzania dodatkowej zmiany w tym zakresie.**	
4.	§ 8, punkt 4 – proszę o przepisanie punktu „Strony ustalają następujący maksymalny czas: a) reakcji serwisu Wykonawcy, który ma na celu podjęcie działań doprowadzających do usunięcia stwierdzonych wad/usterek – do 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia lub innym obustronnie uzgodnionym przez Strony, b) usunięcia stwierdzonych wad/usterek – do 12 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia lub w innym terminie technologicznie uzasadnionym uzgodnionym przez Strony dla danego typu usterki/wady.	**Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie terminów wskazanych w pytaniu. Zamawiający dopuszcza natomiast zmianę § 8 ust. 4 Umowy poprzez ustalenie następujących maksymalnych terminów.:** **- reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze licząc od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego, dokonanego zgodnie z zasadą zawartą w ust. 2 niniejszego paragrafu,** **- usunięcia stwierdzonych wad/usterek do 7 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia dokonanego zgodnie z zasadą zawartą w ust. 2 niniejszego paragrafu lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, technicznie możliwym do realizacji.**	TAK
5.	§ 8 punkt 6 – proszę o całkowite usunięcie tego punktu	**Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 8 ust. 6 Umowy.**	TAK
6.	Dodatkowo – umowa nie zawiera waloryzacji cen przez okres trwania. Proszę o uwzględnienie w Umowie zapisu o waloryzacji cen wg. GUS	**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie automatycznej waloryzacji cen według wskaźnika GUS. Projekt Umowy przewiduje w § 3 ust. 7–9 możliwość zmiany jednostkowych cen ryczałtowych netto po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy i po przeprowadzeniu negocjacji oraz zawarciu pisemnego aneksu. Zamawiający podtrzymuje powyższy mechanizm waloryzacji i nie przewiduje jego rozszerzenia o automatyczną zmianę cen na podstawie wskaźnika GUS.**	NIE