

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w branżach mechanicznej, teletechnicznej i elektrycznej wraz z dostawą kabli i urządzeń (uruchomienie) dla systemu klimatyzacji przenośnika Up. J-13 L-301.

Numer zapytania: WS3167736010

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Czy dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach technicznych lepszych lub nie gorszych niż te zaproponowane przez Inwestora? Pytanie dotyczy skrzynki łączeniowo-rozdzielczej oraz zestawu oświetleniowo-transformatorowego.	Tak, dopuszcza się zastosowanie skrzynki łączeniowo-rozdzielczej oraz zestawu oświetleniowo-transformatorowego o nie gorszych niż te zaproponowane przez Inwestora, pod warunkiem, że będą również zgodne z zatwierdzonym projektem wykonawczym. W przypadku wyboru powyższej opcji prosimy o załączenie specyfikacji technicznej zaproponowanego rozwiązania.	