

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie usług w zakresie monitoringu i wizualizacji węzła kontroli ubytków w p-ce 1 pomiędzy ch. W-273 a ch. T-274c w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa węzła kontroli ubytków na rurociągach RCK w O/ZG Rudna”

Numer zapytania: WS3258541246

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	pkt. 1.2. Kto wykona zabudowę kabli do kamer?	Zabudowa kabli po stronie Wykonawcy (Oferenta)	
2.	pkt. 1.3 Kto wykona podłączenie zasilania szafy automatyki?	Podłączenie zasilania wykona PeBeKa EM-2.	
3.	pkt. 1.4 Czy należy wykonać pomiary zabudowanych kabli sterowniczych?	Nie.	
4.	pkt. 1.6 Czy należy wykonać pomiary końcowe wybudowanej linii światłowodowej?	Tak, Metoda OTDR dla długości fali 1310 nm i 1550 nm.	