

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie usług w zakresie monitoringu i wizualizacji węzła kontroli ubytków w p-ce 1 pomiędzy ch. W-273 a ch. T-274c w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa węzła kontroli ubytków na rurociągach RCK w O/ZG Rudna”

Numer zapytania: WS3258541246

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Na schemacie technologicznym do zabudowy przewidziano dwa przepływomierze, natomiast w zakresie rzeczowym jest jedna sztuka. Prosimy o uściślenie.	Zamawiający informuje, iż będą do podłączenia i uruchomienia 2 szt. przepływomierza. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w formularzu ofertowym Załącznik nr 4 do SIWZ w tabeli poz. 1.4 na: „Podłączenie i uruchomienie sterowania automatycznych przepustnic wraz z napędami (3 szt.), przepływomierzy (2 szt.) oraz czujników temperatur i ciśnienia. W zakresie usługi dostawa przewodu sterowniczego (YnKGSLYkon 2x1,5+1,5) 200 mb po stronie Podwykonawcy, pozostały materiał zapewnia Wykonawca.” Zapisy Umowy zostaną dopasowane po przeprowadzonym postępowaniu.	