

Pytania i odpowiedzi - 3

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Kompleksowe wykonanie przyłączy sanitarnych na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa archiwum zakładowego przy szybie SW-1”

Numer zapytania: WS3214480032

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Brak opinii geotechnicznej - prosimy o pilne uzupełnienie w celu zweryfikowania poziomu wód gruntowych ponieważ w opisie technicznym zawarto zapis dotyczący zastosowania ewentualnego odwonienia wykopu.	Opinia w załączeniu	NIE
2.	Kanalizacja deszczowa zewnętrzna - odcinek od D10 do D11 na PZT średnica rury jest dn160 a na profilu dn200 - jaką średnicę należy przyjąć do wyceny.	Należy uwzględnić PVC160 rysunek w załączeniu	NIE
3.	Przyłącze ciepłe - podczas wizji lokalnej stwierdzono, że na trasie przyłącza ciepłego występuje tłuczeń kamienny - jakiej grubości jest ta warstwa i gdzie należy ją wywieźć.	Wywóz w zakresie oferenta. Tłuczeń na podstawie opinii geologicznej	NIE
4.	Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów - na jaką odległość oraz gdzie należy wywieźć oraz czy jest wymagany dowód składowania nadmiaru gruntu.	Dowód składowania oraz BDO wymagane. Wywóz i utylizacja gruntu po stronie Wykonawcy (Oferenta).	NIE
5.	Rura ochronna dla przyłącza wody (odcinek pionowy w pomieszczeniu węzła) - prosimy o podanie danych: z jakiego materiału, jakiej długości oraz średnicy ją wykonać oraz jak zabezpieczyć zakończenia?	Rura stalowa osłonowa DN150 długość ok. 1mb, zastosować ślizgi i uszczelnienie np. z firmy Integra – zgodnie z Projektem, rurę stalową pomalować farbą antykorozyjnie hydroizolacją bitumiczną.	NIE
6.	Prosimy określić zabezpieczenia rur pionowych kanalizacyjnych przy przejściach przez płytę fundamentową.	Rury PVC, uszczelnienie np. system Integra – zgodnie z Projektem	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
7.	Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na oferty dostawców prosimy o możliwość składania ofert do dnia 05.08.2026r.	Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia <u>27.07.2026 r. do godz. 12:00</u>	NIE
8.	W związku z koniecznością opracowania kosztorysów oraz uzyskania ofert od dostawców zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 03.08.2026 r.		
9.	Czy Zamawiający dysponuje kosztorysami w wersji nieedytowalnej np. pdf.? Kosztorysy takie ułatwiłyby sporządzenie oferty.	Niestety nie jesteśmy w stanie przekazać przedmiarów, kosztorysów w formacie pdf.	NIE