

Pytania i odpowiedzi - 5

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Kompleksowe wykonanie przyłączy sanitarnych na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa archiwum zakładowego przy szybie SW-1”

Numer zapytania: WS3214480032

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	W branży sanitarnej wydane są studnie fi 425 z PVC, czy Zamawiający dopuści wykonanie studni z systemowych dennic fi 425 z zastosowaniem kolan przed i za studnią dla uzyskania odpowiedniego kąta? Przedstawione w projekcie dennice studni nie występują w typowych katalogach producentów.	Zamawiający <u>nie wyraża zgody</u> na zastosowanie kolan poza studnią.	Nie