

Pytania i odpowiedzi - 4

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Kompleksowe wykonanie branży elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa archiwum zakładowego przy szybie SW-1”

Numer zapytania: WS3219775346

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17-08-2026r.	Zamawiający <u>nie</u> wyraża zgody.	NIE
2.	Czy do systemu kontroli dostępu AMAG Symmetry wymagany jest zakup licencji o dodatkowe karty i czytniki?	Zgodnie z punktem 8.4 poz. 17, 18 dokumentacji - należy zakupić licencje do czytników.	NIE
3.	Czy system AMAG jest zintegrowany z kamerami, czy kamery obsługuje tylko Milestone?	Kamery obsługuje Milestone.	NIE