

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Kompleksowe wykonanie przebudowy wieży wraz z budynkiem nadszybia w ramach zadania Inwestycyjnego „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS3177281746

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi nr 8

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	W przedstawionym kosztorysie ślepym wykonanie instalacji C.T. liczono na podstawie KNR 2-20 (brak kształtek, kołnierzy, zaniżona ilość połączeń spawanych i badań NDS), wg naszej opinii prace przy instalacji C.T. powinny być liczone wg KNR 7-09	Zamawiający informuje, że należy postępować zgodnie SIWZ III pkt k), l).	NIE
2.	Prosimy o informację czy podstawą do wyceny jest zestawienie załączone do projektu czy schemat technologiczny (występują różnice w ilości armatury – np. zaworów spustowych – na schemacie 200 szt. W zestawieniu do projektu 100 szt.)?	Zamawiający informuje, że różnice w ilości armatury ujednolicono. Zamawiający załącza uaktualnioną dokumentację przez Projektanta: 3600_PW-T5 – aktualizacja dokumentacji.zip (dokumentacja poufna) Dokumenty, o których mowa powyżej będą dostępne w systemie zakupowym Sap Ariba. Aby uzyskać dostęp do dokumentacji poufnej należy uprzednio załączyć do systemu Sap Ariba lub przesłać na adres e-mail: Katarzyna.Dabrowska@pebeka.com.pl oświadczenie o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz Dokument rejestrowy (KRS/CEiDG) i po otrzymaniu akceptacji Operatora Postępowania Dokumentu rejestrowego oraz Oświadczenia Wykonawcy o	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
		zachowaniu poufności dokumentacja poufna zostanie udostępniona Oferentowi. Oferentom, którym już została udostępniona dokumentacja poufna (po spełnieniu wymogu Zamawiającego, tj. po przesłaniu oświadczenia o zachowaniu poufności oraz dokumentu rejestrowego) Operator Postępowania niezwłocznie udostępni pliki, o których mowa w niniejszej odpowiedzi, poprzez system zakupowy Sap Ariba.	
3.	Prosimy o przedstawienie karty technicznej nagrzewnicy, o której mowa w dokumentacji	Zamawiający dołącza kartę techniczną nagrzewnicy wraz z rysunkiem: - nagrzewnica – karta techniczna.pdf (dokumentacja poufna) - czerpnia- rysunek techniczny.pdf (dokumentacja poufna) Dokumenty, o których mowa powyżej będą dostępne w systemie zakupowym Sap Ariba. Aby uzyskać dostęp do dokumentacji poufnej należy uprzednio załączyć do systemu Sap Ariba lub przesłać na adres e-mail: Katarzyna.Dabrowska@pebeka.com.pl oświadczenie o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz Dokument rejestrowy (KRS/CEiDG) i po otrzymaniu akceptacji Operatora Postępowania Dokumentu rejestrowego oraz Oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności dokumentacja poufna zostanie udostępniona Oferentowi. Oferentom, którym już została udostępniona dokumentacja poufna (po spełnieniu wymogu Zamawiającego, tj. po przesłaniu oświadczenia o zachowaniu poufności oraz dokumentu rejestrowego) Operator Postępowania niezwłocznie udostępni pliki, o których mowa w niniejszej odpowiedzi, poprzez system zakupowy Sap Ariba.	NIE
4.	Prosimy o rysunki szczegółowe montażu zespołu grzewczego (Nagrzewnicy wraz przepustnicą i czerpnią) W przekazanej dokumentacji brak elementów wsporczych dla w/w	Zamawiający informuje, że mocowanie zespołów czerpania i ogrzewania powietrza do elementów nośnych (rygli stalowych) wkrętami samowiercącymi od strony wewnętrznej budynku z zapewnieniem stabilnego i szczelnego połączenia. Wykończenie otworów od strony zewnętrznej - wg rysunku detali wcześniej załączonego w postępowaniu	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	elementów instalacji.	w projekcie branży A2, rys:B_21_0061-V-3600-W-A2-R-1003-W02.1_20260220 detal 1.	
5.	Prosimy o informację czy przygotowanie króćców pod czujniki temperatury i ciśnienia na instalacji C.T. jest w zakresie prac?	Zamawiający informuje, że przygotowanie króćców pod czujniki temperatury i ciśnienia na instalacji CT jest w zakresie prac Wykonawcy (Oferenta).	NIE
6.	Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest dostawa glikolu propylenowego 40% i czy należy przewidzieć napełnienie całego zładu instalacji wraz z instalacjami nie będącymi przedmiotem postępowania (instalacja C.T. – preizolowana) – jeżeli tak to prosimy o podanie ilości glikolu jaki należy dostarczyć w zakresie zadania.	Zamawiający informuje, że napełnienie rurociągów CT czynnikiem grzewczym nie jest w zakresie zadania.	NIE